



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU. 31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ АПБ.RU.ОС006/2.Н.00131

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан – Торговый Дом».
Адрес: 143002, РОССИЯ, Московская область, Одинцовский р-н, с. Акулово (гп Одинцово), ул. Новая, д.120.
ОГРН: 1027739654700. Телефон: +74959332400, факс: +74954401031, e-mail: info@doorhan.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан – Торговый Дом».
Адрес: 143002, РОССИЯ, Московская область, Одинцовский р-н, с. Акулово (гп Одинцово), ул. Новая, д.120.
ОГРН: 1027739654700. Телефон: +74959332400, факс: +74954401031, e-mail: info@doorhan.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "СДС-СЕРТ". Адрес: 115516, г. Москва, ул. Бакинская, д. 9, ОГРН: 1147746981865. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.006/2 действительно до 17.01.2020 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Профили прессованные из алюминиевых сплавов с полимерно-порошковым покрытием, для светопрозрачных ограждающих конструкций марки АД31 сплошные толщиной стенки от 1 до 4 мм, полые толщиной стенки от 1,5 до 4 мм, выпускаемые по ГОСТ 22233-2001. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)
25.11.23.120

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д1 с малой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97; ГОСТ 51032-97 – Группа распространения пламени – РП1 нераспространяющие по СНиП 21-01-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ/06-154/03-2019 от 05.03.2019 г., ИЛ ООО «СДС-СЕРТ». Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.006/2 до 17.01.2020 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.ТП.СМ.08208-16 от 18.04.2016 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО "РусПромГрупп", номер аттестата аккредитации СДС.ТП.ОС.001128-16.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.03.2019 по 04.03.2022



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Киргизов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.В. Биланина

003153