



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/2.Н.00614

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан – Торговый Дом».
Адрес: 143002, РОССИЯ, Московская область, Одинцовский район, село Акулово,
улица Новая, дом 120. ОГРН 1027739654700, Телефон: +74959332400, факс: +74954401031.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан – Торговый Дом».
Адрес: 143002, РОССИЯ, Московская область, Одинцовский район, село Акулово,
улица Новая, дом 120. ОГРН 1027739654700, Телефон: +74959332400, факс: +74954401031.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдвшего
сертификат соответствия)

ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502, 125319, г.
Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение 6, комната 1-4, тел. +7(499) 677-56-
40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.002/2
действительно до 03.08.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Экран акустический марки «DoorHan» в составе, согласно
приложению №1 на 1 листе (бланк № 001139),
выпускаемый по ГОСТ 33329-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

52 6218

код ТН ВЭД

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 Слабогорючие по СНиП 21-01-97;
ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-
97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д1 с малой
дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа
токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97. ГОСТ Р 51032-97 -
Группа распространения пламени по поверхности – РП2 слабораспространяющие по СНиП
21-01-97.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет сертификационных испытаний № АПБ-604/09-2016 от 05.09.2016 г., ИЛ ООО
«Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/2 до
03.08.2018 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.ТП.СМ.08208-16 от
18.04.2016 г., выдан ОС ООО «РусПромГрупп», рег. № СДС.ТП.ОС.001128-16.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.09.2016 по 07.09.2019

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.П. Филагчев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.А. Медведева

М.П.

001123



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OS002/2.H.00614

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--|---|--|
| 52 6218 | Экран акустический марки «DoorHan» в составе: | ГОСТ 33329-2015 |
| | Многослойные и однослойные панели, состоящие из двух профлистов С20 (один из них перфорированный), плиты минераловатной теплоизоляционной на синтетическом связующем, мембраны для стен и фасадов (парогидроизоляция), нащельников верхнего и нижнего, двух накладных профилей. Толщина панелей от 40 до 150 мм, плотностью от 200 до 450 кг/м ³ . Полимерное покрытие по RAL (в соответствии с требованиями заказчика); | |
| | Стойки из балки двутаврового сечения 18Б1/профильная труба с покрытием: оцинкование + полимерное покрытие по RAL (в соответствии с требованиями заказчика) и грунтовое покрытие; | |
| | Фундамент из буронабивных свай (бетон (марка М400 класс бетона по прочности: В30), толщиной от 300 до 500 мм; | |
| | Комплект крепления: болты фундаментные по ГОСТ 24379.0-80, болты по ГОСТ 7798-70, шайбы по ГОСТ 11371-78, гайки по ГОСТ 5915-70. | |



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
М.П. (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.П. Филатчев

Е.А. Медведева

001139